

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam analisis susut non teknis pada PLN Rayon Koba dapat disimpulkan:

1. Setelah dilakukan simulasi perhitungan menggunakan Formula Jogja, diperoleh dengan komposisi susut teknis sebesar 1.732.856 kWh atau 3,699 % dan susut non teknik sebesar 1.379.060 kWh atau 2,944 %.
2. Adapun kerugian ataupun susut energi yang hilang pada tahun 2016 adalah 6,644 % atau 3.111.916 kWh.

5.2 Saran

Dari analisis dan evaluasi susut non teknis pada Jaringan Distribusi Rayon Koba disarankan untuk dilakukan analisis tidak hanya pada non teknis saja melainkan juga susut teknisnya, sehingga penekanan susut akan lebih baik saat dilakukan dari kedua sisi, sehingga dampaknya jauh lebih besar untuk Rayon Koba.