

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa :

1. Nilai susut setelah dilakukan pemeriksaan pada pelanggan melalui analisis kewajaran konsumsi energi listrik pada bulan Januari – April 2019 rata – rata sebesar 0,66 % atau turun sebesar 0,11% dari nilai susut sebelum dilakukan pemeriksaan pada pelanggan yaitu sebesar 0,77%
2. Dari hasil pemeriksaan pelanggan di dapat energi kedapatan untuk meningkatkan kWh jual sebesar 844.453 kWh sehingga dapat menekan potensi kerugian yang lebih besar
3. Hasil pemeriksaan pelanggan kategori kelainan meter mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 609 pelanggan, 2018 sebesar 587 pelanggan dan sampai dengan Mei 2019 sebesar 81 pelanggan
4. Hasil pemeriksaan pelanggan kategori pelanggaran mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 173 pelanggan, 2018 sebesar 136 pelanggan dan sampai dengan Mei 2019 sebesar 91 pelanggan

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran – saran sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan pada pelanggan dari hasil analisis kewajaran konsumsi energi listrik, terjadi penurunan pencapaian susut meskipun belum secara drastis. Mungkin peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian menggunakan metode lain untuk mendapatkan nilai yang diharapkan

2. Untuk meningkatkan hasil yang lebih optimal, untuk peneliti selanjutnya mungkin perlu menambah referensi diluar pemakaian jam nyala minimum, pembelian token dan *load profile* sebagai bahan analisis kewajaran konsumsi energi listrik pada pelanggan

